

PROTOKOL Z KONTROLY VODOVODU OBEC BREHOV

Dátum kontroly : 27.08.2020

Číslo protokolu : 03/2020

Dátum spracovania protokolu : 16.09.2020

Meno pracovníka vykonávajúceho kontrolu : p. Štefan Vaško

Meno obsluhy :

Ostatní prítomní :

A/ : VYKONANÉ PRÁCE:

1. Bola odobraná bodová vzorka pitnej vody z vodovodného kohútika v kuchynke obecného úradu.

Tabuľka č. 1 Minimálny rozbor pitnej vody, bodová vzorka z vodovodného kohútika v kuchynke na obecnom úrade:

Parameter	Meracia jednotka	Hodnota	Limit
Escherichia coli	KTJ/100ml	3	max.0
Koliformné baktérie	KTJ/100ml	14	max.0
Enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	max.0
Kultivovateľné MO pri 22 °C	KTJ/1ml	176	max.200
Kultivovateľné MO pri 37 °C	KTJ/1ml	99	max.20
Abiosestón	%	7	max.10
Živé organizmy	Jedinice/ml	0	max.0
Mŕtve organizmy	Jedinice/ml	0	max.30
Vláknité baktérie	Jedinice/ml	0	max.0
Mikromycéty	Jedinice/ml	0	max.0
Železité a mangánové baktérie	%	0	max.10
absorbancia	-	0,027	max.0,08
amónne ióny	mg/l	0,02	max.0,5
farba	mgPt/l	<5	max.20
dusičnany	mg/l	2,60	max.50
dusitany	mg/l	<0,01	max.0,5
voňný chlór	mg/l	-	max. 0,3
CHSK _{Mn}	mg/l	0,64	max.3,0
chuť		<1	-
vodivosť	mS/m	18,91	max.125,0
Mn	mg/l	<0,002	max.0,05

1

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obch. reg. Okresného súdu Prešov pod oddielom: Sro, vložka č. 2541/P

pach	-	<1	-
pH (t=21,5°C)	-	8,1	6,5-8,5
zákal	ZF	<0,05	max.5
Fe	mg/l	0,036	max.0,2
teplota vody	°C	14,0	8-12°C

Výsledky rozboru nie sú v súlade s Vyhláškou č.247/2017 Z.z.!

B/ ZÁVER :

1. Z dôvodu prekročenia povolených limitov je potrebné na vodovode vykonať nápravné opatrenia a následne vykonať náhradný odber.

Vo Veľkom Slavkove.

Vypracoval: Ing. Michaela Božoňová

Zodp. technológ: Ing. Jana Barnová

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
IČO: 31714030, IČ DPH: SK2020517422
Tel./fax: 052/7796444, 7796445
e-mail: ekoservis@ekoservis.sk

M. Barnová

Ing. Frank Werner
riaditeľ