

OBEC BREHOV		
Dňa: 22.09.2022		
Číslo:		Pril.:
Prod.čís.	Zat.čís.	Referent:

PROTOKOL Z KONTROLY VODOVODU OBEC BREHOV

Dátum kontroly : 31.08.2022

Číslo protokolu : 03/2022

Dátum spracovania protokolu : 16.09.2022

Meno pracovníka vykonávajúceho kontrolu : p. Štefan Vaško

Meno obsluhy :

Ostatní prítomní :

A/ : VYKONANÉ PRÁCE:

1. Bola odobraná bodová vzorka pitnej vody z vodovodného kohútika v kuchynke.

Tabuľka č. 1 Minimálny rozbor pitnej vody, bodová vzorka z vodovodného kohútika v budove škôlky:

Parameter	Meracia jednotka	Hodnota	Limit
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0
Koliformné baktérie	KTJ/100ml	0	max.0
Enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	max.0
Kultivovateľné MO pri 22 °C	KTJ/1ml	0	max.200
Kultivovateľné MO pri 37 °C	KTJ/1ml	0	max.50
Abiosestón	%	7	max.10
Živé organizmy	Jedince/ml	0	max.0
Mŕtve organizmy	Jedince/ml	0	max.30
Vláknité baktérie	Jedince/ml	0	max.0
Mikromycéty	Jedince/ml	0	max.0
Železité a mangánové baktérie	%	0	max.10
absorbancia	-	0,035	max.0,08
amónne ióny	mg/l	0,01	max.0,5
farba	mgPt/l	<5	max.20
dusičnany	mg/l	0,88	max.50
dusitany	mg/l	<0,05	max.0,5
voľný chlór	mg/l	0,03	max. 0,3
CHSK _{Mn}	mg/l	1,60	max.3,0
chuť		<1	-
vodivosť	mS/m	17,73	max.125,0
Mn	mg/l	<0,002	max.0,05
pach	-	<1	-
pH (t=21,5°C)	-	8,0	6,5-8,5

1

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Tel., Fax : 052/788 0311, 052/ 788 0314, 0905 627263, e-mail: ekoservis@ekoservis.sk, www.ekoservis.sk
 IČO : 31 714 030, IČ DPH : SK 20 20 51 74 22, Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 IBAN: SK42 1111 0000 0066 2330 0007 SWIFT: UNCRSKBX

F-028-01

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obch. reg. Okresného súdu Prešov pod oddielom: Sro, vložka č. 2541/P

zákal	ZF	0,55	max.5
Fe	mg/l	0,053	max.0,2
teplota vody	°C	-	8-12°C

Výsledky rozboru sú v súlade s Vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

B/ ZÁVER :

1. Je potrebné, aby si obsluha plnila svoje povinnosti podľa pokynov servisného technika.
2. Termín ďalšieho odberu bude dohodnutý telefonicky.

Vo Veľkom Slavkove.

Vypracoval: Ing. Michaela Božoňová

Zodp. technológ: p. Zdenko Skokan

EKOSERVIS SLOVENSKO S.R.O.
Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
IČO: 31714030, IČ DPH: SK2020517422
Tel./Fax: 052/788 0311, 0905 627263

Ing. Frank Werner
riaditeľ