

PROTOKOL Z KONTROLY VODOVODU OBEC BREHOV

Dátum kontroly : 29.05.2024

Číslo protokolu : 02/2024

Dátum spracovania protokolu : 24.06.2024

Meno pracovníka vykonávajúceho kontrolu : p. Štefan Vaško

Meno obsluhy :

A/ : VYKONANÉ PRÁCE:

1. Bola odobraná bodová vzorka pitnej vody z vodovodného kohútika v kuchynke.

Tabuľka č. 1 Minimálny rozbor pitnej vody, bodová vzorka z vodovodného kohútika v kuchynke:

Parameter	Meracia jednotka	Hodnota	Limit
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0
Koliformné baktérie	KTJ/100ml	0	max.0
Enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	max.0
Kultivovateľné MO pri 22 °C	KTJ/1ml	84	max.200
Kultivovateľné MO pri 37 °C	KTJ/1ml	37	max.50
Abiosestón	%	3	max.10
Živé organizmy	Jedinice/ml	0	max.0
Mŕtve organizmy	Jedinice/ml	18	max.30
Vláknité baktérie	Jedinice/ml	0	max.0
Mikromycéty	Jedinice/ml	0	max.0
Železité a mangánové baktérie	%	0	max.10
absorbancia	-	0,041	max.0,08
amónne ióny	mg/l	<0,060	max.0,5
farba	mgPt/l	2,8	max.20
dusičnany	mg/l	3,79	max.50
dusitany	mg/l	<0,040	max.0,5
CHSK _{Mn}	mg/l	1,05	max.3,0
vodivosť	mS/m	20,6	max.125,0
Mn	mg/l	0,000174	max.0,05
pH (t=21,5°C)	-	7,1	6,5-8,5
zákal	ZF	<0,71	max.5
Fe	mg/l	0,0181	max.0,2
teplota vody	°C	16,5	8-12°C

Výsledky rozboru sú v súlade s Vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

1

B/ ZÁVER :

1. Ďalší odber bude vykonaný v zmysle harmonogramu odberov na rok 2024.

Vo Veľkom Slavkove.

Vypracoval: Ing. Michaela Božoňová

Zodp. technológ: p. Zdenko Skokan



Ing. Frank Werner
riaditeľ